



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2019 – ELETRÔNICA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2019 – ELETRÔNICA**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de conjuntos moto bombas submersos, que serão utilizadas em Estações Elevatórias de Água Bruta ou Tratada, bem como em Poços Tubulares Profundos, distribuídos em todo o Estado de Alagoas.

Pedido de esclarecimento:

1) Em relação aos itens **11 (150m³/h x 60mca)** e **12 (160m³/h x 80mca)** do respectivo pregão: a. Solicito que a CASAL aceite em ofertarmos motobombas com no máximo Ø215mm de diâmetro máximo. Pois, para esses pontos de trabalho, não há fabricante que produza um conjunto motobombas com menos de Ø200mm.

Resposta: OK, estamos de acordo.

2) Em relação ao rendimento global mínimo admitido pela CASAL, informamos que, devido ao baixo ponto de trabalho, o rendimento global fica em torno de 43%. Dessa maneira, solicito que a CASAL aceite 43% como menor percentual admissível para o rendimento global de todos os conjuntos motobombas.

Resposta: Aonde lê-se: rendimento mínimo (conjunto acoplado), leia-se rendimento da bomba no ponto de trabalho (%).

3) O prazo de entrega praticado pelo mercado de bombas submersas de poço profundo é de 75 dias – DEVIDO AS GRANDES QUANTIDADES A SEREM FABRICADAS. Solicito que a CASAL aceite o prazo de entrega dos equipamentos em até 75 (setenta e cinco) dias.

Resposta: Ok estamos de acordo, pois trabalhamos com planejamento mensal e os equipamentos são solicitados conforme demanda, logo podemos acatar o prazo solicitado.

Maceió, 30 de abril de 2019.

Atenciosamente.

Adenylde Cavalcante Rocha Silva
Pregoeira – ASLIC/CASAL

Visto:

Adely Roberta Meireles de Oliveira
ASSESSORA DA ASLIC/CASAL