



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03

LICITAÇÃO CASAL Nº 43/2019 – ELETRÔNICA SRP – 2ª CHAMADA

OBJETO: A POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE 1.000.000 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 12%), PARA ENTREGA FRACIONADA DO PRODUTO NUM PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

QUESTIONAMENTO:

1) Favor esclarecer se a DMU pode ser igual ou maior que 5 mg/l ?

RESPOSTA:

Em consulta ao responsável técnico informamos o seguinte:

O DMU não pode ser menor que 5 mg/L, Igual ou maior pode.

Maceió, 02 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente.

Adenylde Cavalcante Rocha Silva
Pregoeira – ASLIC/CASAL