



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2019 – ELETRÔNICA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2019 – ELETRÔNICA**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de conjuntos motobombas submersos, que serão utilizadas em Estações Elevatórias de Água Bruta ou Tratada, bem como em Poços Tubulares Profundos, distribuídos em todo o Estado de Alagoas.

Pedido de esclarecimento:

1) Favor confirmar o rendimento mínimo (conjunto acoplado) que será aceito? Visto que o valor informado de 65% está muito elevado.

Resposta: Aonde lê-se: rendimento mínimo (conjunto acoplado), leia-se rendimento da bomba no ponto de trabalho (%).

2) No item 12 é solicitado vazão 160m³/h e altura manométrica 80mca. Gentileza informar se será aceito vazão 160m³/h e altura manométrica 77mca?

Resposta: Entendemos ser aceitável uma variação de 5% para mais ou para menos

3) Gentileza informar se será aceito aço inox estampado? Visto que apresenta uma vida útil inferior ao fundido, como por exemplo no bombeamento de partículas sólidas (areia em quantidade aceitável no aço inox fundido) com o atrito reduzirá a vida útil do equipamento. Também é sensível ao manuseio onde o contato com qualquer superfície poderá amassa-lo e prejudicar a curva de performance.

Resposta: Será aceito Aço Inox estampado, estamos cientes das condicionantes mencionadas.

Em tempo:

Retificamos a resposta fornecida, tendo em vista que não será aceito o Aço Inox estampado. Cumpre destacar que a área técnica equivocou-se quando da redação da resposta sem fazer constar a palavra **não**, logo temos como resposta para o questionamento o seguinte:

NÃO SERÁ ACEITO AÇO INOX ESTAMPADO, ESTAMOS CIENTES DAS CONDICIONANTES MENCIONADAS.

Maceió, 02 de maio de 2019.

Atenciosamente.

Adenylde Cavalcante Rocha Silva

Adenylde Cavalcante Rocha Silva
Pregoeira – ASLIC/CASAL

Adely Roberta Meireles de Oliveira

Visto: Adely Roberta Meireles de Oliveira
ASSESSORA DA ASLIC/CASAL