

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2023 - LRE/CASAL

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2023-LRE/CASAL**, que tem como objeto Contratação de empresa especializada de engenharia, sob demanda, para execução dos serviços de Ligações domiciliares de Água, Cortes, Religações e Visitas de Cobrança, incluindo reposição de pavimento em asfalto e paralelepípedo e reposição de calçadas, situadas em vias públicas de municípios da região Agreste/Serrana, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, sob as condições e especificações descritas no Anexo I – Projeto Básico.

ESCLARECIMENTO:

PERGUNTA: “A respeito das ligações domiciliares, deve ser considerado quantos metros de mangueiras de PEAD na composição de preço em cada ligação?”

RESPOSTA: Após consulta ao corpo técnico, informamos: **“considerando a planilha de estimativa de quantitativos (Anexo A), adotou-se um valor médio de 4m de tubo em PEAD. No entanto, vale salientar que o projeto básico é para serviços sob demanda, ou seja, ainda não temos quantidades bem definidas. Sendo assim, as extensões reais dos tubos PEAD durante a execução dos serviços serão apontados caso a caso”.**

Maceió, 22 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

José Macedo Rocha Júnior
Pregoeiro/ASLIC/CASAL

Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Assessora da ASLIC/Autoridade Competente/CASAL