



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 02– LICITAÇÃO CASAL Nº 05/2019 – PRESENCIAL**

**OBJETO:**

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para executar serviços de construção de poço tubular profundo no Município de Matriz do Camaragibe – Maceió/AL.

**QUESTIONAMENTOS:**

Verificando a planilha da licitação 05/2019 - Poço Matriz de Camaragibe, no item 21 , consta o produto HEXAMETAFOSFATO – produto este que a CASAL não usa há muitos anos. O produto utilizado nos poços é o HEXA-T. Houve algum erro de digitação, ou irá mudar mesmo o produto?

**RESPOSTAS:**

Em relação ao questionamento realizado pelo licitante, informo que após consulta ao Consultor Geólogo Abel Tenório o mesmo informou que o produto a ser utilizado será o HEXA T.

Neste sentido, desconsiderar o item 21 da planilha, constante das folhas 21 do edital.

Vale ressaltar que a planilha orçamentária, constante das folhas 38 do edital contém em seu subitem 2.20 a descrição de “fornecimento de aplicação de HEXA – T”.

Considerando que a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro estão corretos (fls. 38/39 do edital), não havendo prejuízos na formulação dos preços, nem das regras da licitação, permanecem inalterados o dia, o horário e o local da licitação.

Maceió, 31 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,

  
Adely Meireles

Assessora da ASLIC/CASAL