



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01– LICITAÇÃO CASAL Nº 02/2020 – PRESENCIAL**

**OBJETO:**

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços no município de Rio Largo: implantação de captação flutuante numa barragem existente denominada Canoas e implantação de adutora de água bruta da captação até a nova Estação de Tratamento de Água – ETA, na Mata do Rolo, no Município de Rio Largo/AL.

**QUESTIONAMENTO:**

Em relação ao item 5.1.5 da planilha "Demolição e recomposição de pavimento asfáltico", qual o tipo de pavimento asfáltico considerado? O asfalto é do tipo CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) ou PMF (pré-misturado a frio)?

**RESPOSTA:**

Em relação ao questionamento realizado pelo licitante, após consulta ao Corpo Técnico de Engenharia da CASAL, informamos que o asfalto deve ser à quente (CBUQ).

- Permanecem inalterados o dia, o horário e o local da licitação.

Maceió, 20 de Fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

  
Adely Meireles

Assessora da ASLIC/CASAL