



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03 – LICITAÇÃO CASAL Nº 02/2020 – PRESENCIAL

OBJETO:

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços no município de Rio Largo: implantação de captação flutuante numa barragem existente denominada Canoas e implantação de adutora de água bruta da captação até a nova Estação de Tratamento de Água – ETA, na Mata do Rolo, no Município de Rio Largo/AL.

QUESTIONAMENTO:

No item 6.1.7 da Captação de Afluentes, existe a seguinte especificação: “Aquisição e assentamento de tubo PEAD, DN 500mm, FLANGEADO, (5 METROS) e com quantidade de 5 unidades.” Essa quantidade total, seria apenas 05 metros igual ao escrito na descrição ou seriam 5 metros da descrição multiplicado por 5 unidades totalizando 25m?

RESPOSTA:

Em relação ao questionamento realizado pelo licitante, após consulta ao Corpo Técnico de Engenharia da CASAL, informamos que serão 05 unidades totalizando 25m.

Permanecem inalterados o dia, o horário e o local da licitação.

Maceió, 09 de Março de 2020.

Atenciosamente,


Adely Meireles

Assessora da ASLIC/CASAL