



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 09 – LICITAÇÃO CASAL Nº 02/2020 – PRESENCIAL

OBJETO:

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços no município de Rio Largo: implantação de captação flutuante numa barragem existente denominada Canoas e implantação de adutora de água bruta da captação até a nova Estação de Tratamento de Água – ETA, na Mata do Rolo, no Município de Rio Largo/AL.

Questionamentos:

1. Não foi identificado o volume de aterro e reaterro na planilha orçamentária, os mesmos serão executados?
2. O tubo a ser fornecido será de FERRO DÚCTIL ou PVC-O?
3. Qual a FONTE DE RECURSOS da licitação em epígrafe?

RESPOSTAS:

O corpo técnico, informa que:

1. Não foi previsto aterro no projeto e o reaterro será executado com o material reaproveitado da escavação como mostrado no item 5.1.13 da planilha;
2. A tubulação a ser fornecida será em DeFoFo como mostrado no item 5.2.1 da planilha.
3. Recursos próprios.

Permanecem inalterados o dia, o horário e o local da licitação.

Maceió, 12 de Março de 2020.

Atenciosamente,


Adely Meireles

Assessora da ASLIC/CASAL