



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085  
**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – LICITAÇÃO Nº 16/2019 – 2ª CHAMADA**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ENTERRADO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA – EEA – DO RESIDENCIAL JOSÉ TENÓRIO LINS – SERRARIA – MACEIÓ/AL.

**QUESTIONAMENTOS:**

Referente Licitação nº 16/2019 gostaríamos de esclarecimentos sobre dúvidas abaixo:

- 1) ÍTEM 4.1 SEM VOLUME
- 2) ÍTEM 4.4 A UNIDADE SUGERIDA É "SACO" - Devemos considerar manta asfáltica tradicional em rolo de 10 metros?

**RESPOSTA:**

Em consulta ao corpo técnico de engenharia, informamos o seguinte:

- 1) ÍTEM 4.1 SEM VOLUME


Resposta - Adotar espessura de 3cm.

- 2) ÍTEM 4.4 A UNIDADE SUGERIDA É "SACO" - Devemos considerar manta asfáltica tradicional em rolo de 10 metro

Resposta - Impermeabilização com manta asfáltica tradicional com 3mm.

Neste sentido, ficam mantidos data, horário e local da Licitação.

Em, 23 de dezembro de 2019.

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Assessora de Licitações e Contratos - ASLIC/CASAL