



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 08 – LICITAÇÃO Nº 07/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS BAIROS DE PESCARIA E IPIOCA, INCLUINDO CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO.


QUESTIONAMENTOS:

Esclarecimento referente ao Edital N° 07/2019, Processo protocolo N° 10.584/2018. Tenho o atestado técnico de ETA convencional, e dentro possui filtros com filtragem descendente e retro lavagem ascendente. Esse atestado é compatível com as exigências?

RESPOSTA:

Em consulta ao responsável técnico informamos o seguinte:
Poderão ser apresentados atestados de Estação de Tratamento Convencional, filtração descendente e retro-lavagem ascendente, com vazão mínima de 20 L/s.

Em, 03 de Abril de 2019.


Adely Roberta Meireles de Oliveira
Assessora de Licitações e Contratos ASLIC/CASAL