



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 12 – LICITAÇÃO Nº 07/2019**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS BAIRROS DE PESCARIA E IPIOCA, INCLUINDO CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO.

**QUESTIONAMENTOS:**


Após análise da planilha orçamentária nota-se que na planilha de serviço encontra-se o seguinte serviço “Instalação de Quadro de comando elétrico trifásico, com inversor de frequência, com 02 sistemas de partida com as seguintes especificações: Potências individuais das cargas a serem partidas: 2x10 CV (7,4W); Tensão de alimentação do quadro e cargas: 380V; Tensão de alimentação do Comando do Quadro: 220V ; Método de partida: Inversor de frequência;” nos itens 5.2.4 e 5.4.11.2.2. Já na planilha de materiais, quando se é feito a correlação do que consta na planilha de serviços, encontra-se os seguintes materiais: “Fornecimento de Quadro de comando elétrico trifásico, com inversor de frequência, com 02 sistemas de partida com as seguintes especificações: Potências individuais das cargas a serem partidas: 2x10 CV (7,4W); Tensão de alimentação do quadro e cargas: 380V; Tensão de alimentação do Comando do Quadro: 220V ; Método de partida: Inversor de frequência;” e “Fornecimento de Quadro de comando elétrico trifásico, com inversor de frequência, com 06 sistemas de partida com as seguintes especificações: Potências individuais das cargas a serem partidas: 2x35 CV (25,9W); 2x20 CV (14,8W); 2x50 CV (37W); Tensão de alimentação do quadro e cargas: 380V; Tensão de alimentação do Comando do Quadro: 220V ; Método de partida: Inversor de frequência;” nos itens 5.17.2.2 e 5.17.4.3, respectivamente. Logo, pode-se verificar que há diferença no que se refere à quantidade de partidas. Portanto, pergunta-se: qual item deverá ser orçado?

**RESPOSTA:**

Em consulta ao responsável técnico informamos o seguinte:

- 1) O item de serviço 5.2.4 correlaciona-se com o item de material 5.17.2.2;
- 2) O item de serviço 5.4.11.2.2 está correlacionado com o item de material 5.17.4.3, inclusive na quantidade de partidas;
- 3) Quanto ao item de serviço 5.5.13.2, o mesmo está correlacionado com o item de serviço 5.17.3.1

Em, 15 de Abril de 2019.

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Assessora de Licitações e Contratos ASLIC/CASAL