



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 15 – LICITAÇÃO Nº 07/2019**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS BAIROS DE PESCARIA E IPIOCA, INCLUINDO CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO.

**QUESTIONAMENTO:**

- 1) No item da Estação de Tratamento, não evidenciamos a existência de alguns itens de serviço, como:
  - Locação da Obra: Câmara de Carga, tanque de sedimentação, leito de secagem, reservatório apoiado, caso do operador e elevatória;
  - Lastro em tijolos batido: não evidenciamos o lastro em tijolos batidos, no leito de secagem;
  - Chapisco e Massa única: não evidenciamos na planilha no item do leito de secagem esses serviços.
- 2) Impermeabilização no item do Reservatório apoiado, somente só será impermeabilizada a caixa para descarga?
- 3) Está correta a afirmação da Planilha? A paredes e fundo do reservatório não será impermeabilizada?

**RESPOSTA:**

Em consulta ao responsável técnico informamos o seguinte:

- 1) Referente a licitação 07/2019, informamos que o projeto básico, anexo ao edital, foi feito para atender as necessidades da companhia e está dentro dos parâmetros legais. Nesse sentido, a CASAL tem plena consciência de que havendo qualquer eventualidade que justifique a alteração/adequação da execução dos serviços, sem contudo, modificar o objeto ora licitado, serão analisados para realização de ajustes da planilha durante a execução contratual.
- 2) Não.
- 3) Sim. As paredes e fundo do reservatório SERÃO impermeabilizados, conforme previstos nos itens 5.7.14 e 5.7.15 da planilha de serviços anexa ao edital.

Em, 25 de Abril de 2019.

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Assessora de Licitações e Contratos ASLIC/CASAL