



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Senhores

Quanto ao questionamento feito com relação ao Pregão Presencial N° 09/2013, esclarecemos o que segue:

Questionamento 1) Esta faltando na mesma o item fornecimento e colocação de envoltório de areia (item básico e necessário à tubulações enterradas)

Resposta: Em se tratando de obras na orla lagunar, parte do solo natural de base é areia e matéria orgânica proveniente do assoreamento de lagoas em uma profundidade média de 50cm a 1mt de profundidade, segundo relatórios de sondagem de obras de Maceió. Portanto, conclui-se não ser necessária a inclusão do item " envoltória ou berço de areia" para a referida tubulação, pois não será necessário a empréstimo de material (areia) para compor o revestimento da tubulação, e sim com o próprio material escavado, visto que em sua maior porcentagem é areia natural.

Questionamento 2) Que também os preços de sinalizações, sofreram um decréscimo considerável passando de 8,00/m para 2,55 (vide certames anteriores já licitados por esta CASAL.)

Resposta: No item 2.13 da planilha que se refere a SINALIZAÇÃO DIURNA, há um código do Orçamento de Sergipe - ORSE sob o número 5158, essa sinalização utiliza tela tipo tapume (que o comum usado em sinalização de valas);

Há no entanto outros tipos de sinalizações que não se aplica a esse caso, pois o local onde será executado o serviço é de pouco movimento e em um local bastante isolado, portanto não justifica uma sinalização mais complexa;

A Casal obedece ao que se determina no decreto 4.128, de 15 de Abril de 2009 que norteia que os órgãos estaduais e de economia mista utilize de três bases de dados 1) SINAPI; 2) SICRO; 3) ORSE.

Sendo assim o questionamento ora formatado a essa Comissão é infundado.

Portanto não há o que alterar na planilha de custos parte integrante do Edital Pregão Presencial 09/2013.

Sem mais nos colocamo-nos a vossa inteira disposição.

Atenciosamente

A Pregoeira