



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**LICITAÇÃO CASAL Nº 10/2020 – ELETRÔNICA**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01**

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 10/2020-ELETRÔNICA**, que tem como objeto a aquisição de 04 (quatro) válvulas de retenção de fechamento rápido e 08 (oito) válvulas borboleta flangeadas, para o sistema de captação de água do Pratagy em Maceió/AL, conforme descrição técnica no Termo de Referência.

**ESCLARECIMENTO:**

1) Conforme termo de referência, parte integrante do Edital do referido processo, não menciona o tipo de pintura a ser aplicados nas válvulas a serem fornecidas, para tanto estamos considerando para elaboração dos preços a pintura epóxi, pintura a qual é amplamente aceita por diversos clientes públicos e privados, como Construtora Odebrecht, OAS, SANEPAR, SABESP, COMPESA, entre outros. Diante do exposto, solicitamos vossos “de acordo” para a pintura descrita abaixo:

**Superfícies internas e externas**

- Preparação da superfície:  
Jato de granalha ao metal quase branco, Norma SSPC-SP10, padrão SA 2 ½.
- Tinta Primer/ Acabamento:  
01 demão de tinta epóxi poliamida AR com alta resistência química e abrasão, Macropoxy 646 da Sherwin Williams ou similar, espessura mínima da película 150 micrometros.
- Padrão de cor:  
Azul RAL 5005.

**Superfícies de inox**

- Sem Pintura.

2) Conforme descrito no item 6 do Termo de Referência, parte integrante do Edital do Referido processo, o prazo de entrega para os materiais deverá ser de 60 (sessenta) dias após recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). Para as válvulas em questão, existe a complexa necessidade de aquisição dos componentes, fundição dos corpos, redutores, usinagem, testes/inspeções, jateamento e pintura e montagem, além de transporte da fábrica ao local de entrega, excluindo ainda o processo de aprovação de projetos e demais documentos. Diante da complexidade para fabricação das válvulas, solicitamos que o prazo de entrega seja alterado para 120 (cento e vinte) dias corridos, após recebimento da ordem?



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**Respostas:**


Em contato com o corpo técnico informamos que:

- 1) Acatamos o detalhamento de pintura descrito.
- 2) Estamos de acordo com a dilatação do prazo para 120 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento.


Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 24 de março de 2020.

Atenciosamente,

  
Djalma Nestor Messias  
Pregoeiro – ASLIC/CASAL

Visto:

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Autoridade Competente - ASLIC/CASAL