



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**LICITAÇÃO CASAL Nº 52/2020 – ELETRÔNICA
LICITACOES-E Nº 847469**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 52/2020 - ELETRÔNICA**, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada de engenharia para prestação de serviços de montagem e fornecimento de quadros de comando elétrico automatizados, montagem e fornecimento de sistemas de automação e instrumentação industrial, e a manutenção e reparos em drives de inversores de frequência e “soft start”, em todas as Unidades da CASAL, conforme descrição técnica no Projeto Básico.

ESCLARECIMENTO:

- 1) De acordo com a resposta a pergunta nº 2 do pedido de esclarecimento 01, onde a CASAL descreve que " Já quando tratamos da montagem e parametrização de sistemas de automação (item 3 da planilha), a instalação de quadros de comando e elementos de automação que façam parte do sistema projetado estará inclusa nas ações esperadas da contratada." Desta forma, estamos entendendo que para cada item do sistema a ser instalado, será medido uma unidade do item 3.2 - Instalação/parametrização de elemento de campo, ou seja, se no sistema projetado tiver um QCE, um medidor de pressão e um medidor de vazão serão medidas três unidades do item 3.2. O nosso entendimento está correto?
- 2) De acordo com a resposta a pergunta nº 3 do pedido de esclarecimento 01, estamos entendendo que os materiais que fazem parte do escopo de fornecimento estão relacionados nos itens 3.6, sendo assim não é responsabilidade da contratada o fornecimento de cabos, eletrodutos, condutores, etc para a interligação de painéis e equipamentos/instrumentos de campo. O nosso entendimento está correto?
- 3) De acordo com o anexo II - Planilha de custos, no item 3.6.5 (pág. 36/55) é solicitado o fornecimento de 15 transmissores de vazão com uma faixa de tamanho de tubo de DN15 a DN900. Devido a grande diferença de preço de um transmissor de DN15 para um DN900, pedimos a possibilidade de a CASAL definir quantitativos por menores faixas de variação de DN's, afim de se alcançar um preço mais eficiente à CASAL

Handwritten signature and date: 10/07



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

RESPOSTA:


Em consulta ao corpo técnico informamos que:

- 1) O entendimento está parcialmente correto. No exemplo citado serão medidos uma unidade do item 3.3 e duas do item 3.2. Uma vez que um QCE, em casos de automação, é onde estará instalado o CLP, não se tratando de mero "elemento de campo".
- 2) Conforme reza o item 4.4 do Projeto Básico que pauta esta contratação: "A Contratada proverá todos os materiais, componentes e equipamentos necessários à execução do serviço, ficando seu custo integrado ao serviço ou componente solicitado. A Contratada se responsabiliza plenamente pela qualidade e confiabilidade dos materiais empregados, ficando a garantia do objeto estendida a todos os materiais utilizados pela Contratada na execução do serviço".
- 3) A CASAL infelizmente não atenderá ao solicitado. Existem equipamentos disponíveis no mercado que são capazes de cumprir com o especificado sem que a variação de preços seja expressiva. Sendo assim, não há conveniência para a CASAL em subdividir o item citado.

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 28 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,


Djalma Nestor Messias
Pregoeiro – ASLIC/CASAL

Visto:


Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Autoridade Competente - ASLIC/CASAL em Exercício