



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**LICITAÇÃO CASAL Nº 59/2020 – ELETRÔNICA
LICITACOES-E Nº 851190**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 59/2020 - ELETRÔNICA**, que tem como objeto a aquisição de transformadores de tensão para as grandes estações da CASAL, conforme descrição técnica no Projeto Básico.

ESCLARECIMENTO:

Podemos considerar enrolamentos como sendo em alumínio?


Resposta:

Em contato com o corpo técnico informamos que Conforme constante no item 3 do Projeto Básico, os enrolamentos que compõem o núcleo devem ser em Cobre (Cu).

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 25 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,


Djalma Nestor Messias
Pregoeiro – ASLIC/CASAL

Visto:


Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Autoridade Competente - ASLIC/CASAL em Exercício