



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/2021 – CASAL
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 04

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/2021 – CASAL, que tem como objeto a POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE ATIVOS FIXOS EM 09 (NOVE) LOTES, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

QUESTIONAMENTO:

1. Cara pregoeira, solicito esclarecimento técnico sobre o item 1 e 2 do lote 6. Onde será utilizado esse equipamento? O material a ser bombeado é cloro ou hipoclorito de sódio, pois há uma diferença muito grande para a seleção de bomba para ambos os líquidos. Necessito de mais informações sobre a utilização desta bomba, para assim melhor dimensionar.


RESPOSTA:

1. Esta bomba será usada para bombear água tratada, água esta que faz parte do sistema de arraste de cloro.

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 11 de junho de 2021.

Atenciosamente,


Suelly da Costa Barbosa Pedrosa
Pregoeira - ASLIC/CASAL


Djalma Nestor Messias
Autoridade Competente e Assessor da ASLIC em exercício/CASAL