



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 08 – LICITAÇÃO CASAL Nº 23/2019 -SRP ELETRÔNICO

QUESTIONAMENTO

1. NOS ITENS 1 A 5 O MODELO DA JUNTA ELÁSTICA PODE SER JE2GS?

RESPOSTA:

Sim, pode ser.

2. QUAL O DIÂMETRO EXTERNO DOS TUBOS EM PVC QUE SERÃO ACOPLADOS NOS REGISTROS DOS ITENS 14 E 15 RESPECTIVAMENTE?

RESPOSTA:

Item 14 - Diâmetro interno 140mm; diâmetro externo 160mm;

Item 15 - Diâmetro interno 180mm; diâmetro externo 200mm;

Maceió, 05 de junho de 2019.

Ilma Amaral Almeida

Pregoeira

ASLIC/CASAL