



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 17/2022 - SRP – CASAL**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01**

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 17/2022 SRP- CASAL**, que tem como objeto da presente licitação é a possível aquisição de válvulas de retenção (constituída em ferro fundido nodular PN 10/16), válvulas de retenção (em bronze e em ferro fundido PN 10 e PN 16), além de registros gavetas em Bronze PN 10, para serem utilizadas nas estações elevatórias de água bruta, tanto de manancial de superfície como em poços profundos, além das estações de tratamento de água na região metropolitana de Maceió.

**ESCLARECIMENTOS:**

Caro (a) pregoeiro solicito esclarecimento do referido edital, para os itens 12,13 e 14, será aceito válvulas em latão?

**RESPOSTAS:**

Informo que os itens listados no e-mail anterior não poderão ser de latão, visto que não atendem nossas particularidades de operacionalidade diária.

Não distante disso, reforço que as especificações constantes no termo de referência e no edital são as que deverão ser atendidas.

Maceió, 03 de maio de 2022.

Atenciosamente,

**Kyvia Virginia Bahamondes Murta**  
Pregoeira - ASLIC/CASAL

**Adely Roberta Meireles de Oliveira**  
Autoridade Competente e Assessora da ASLIC/CASAL