



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-30466 - Fax: (82)3315-3043

RESPOSTA QUESTIONAMENTO DE LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2016 – CASAL.

OBJETO: A AQUISIÇÃO DE PORCAS, TUBETES E ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARA A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM TODAS AS UNIDADES DOS SISTEMAS DE MACEIÓ E INTERIOR DO ESTADO.

QUESTIONAMENTO: Referente ao pregão eletrônico sistema de registro de preços nº 01/2016 - CASAL - 26/01/2016. Qual Norma Técnica deverá ser utilizado para fabricação dos itens lote 02 e lote 03.

RESPOSTA: A Norma Técnica que deverá ser utilizada é a ABNT NBR 8194/2013. Esta Norma padroniza o formato do número de série, conexões e dimensões de medidores de água potável destinados à instalação em unidades consumidoras, em complemento às ABNT NBR 16043 partes 1, 2 e 3.

Atenciosamente,

Maceió, 22 de janeiro de 2016.

Rosalva Medeiros Aleluia de Barros
Pregoeira/CASAL

Casal