



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

ESCLARECIMENTO À QUESTIONAMENTO DE LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO SRP 03/2015.

OBJETO: POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE 126.000 (CENTO E VINTE E SEIS MIL) HIDRÔMETROS PARA IMPLANTAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DOS SISTEMAS DA CASAL.

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE 126.000 (CENTO E VINTE E SEIS MIL) HIDRÔMETROS

1) - Quanto a fabricação das carcaças dos Hidrômetros?

Respostas: A norma NBR 212:1999 estabelece as características técnicas, metrológicas e métodos de ensaio dos medidores velocimétricos de água potável fria, e em seu item 4.6.2 estabelece que o material da carcaça deve ser de uma liga que contem o mínimo de 60% de cobre. Desta forma informamos que os Hidrômetros a serem adquiridos deveram atender a norma NBR 212:1999 e possuir certificação do INMETRO.

2) - Esclarecimento sobre o ITEM 4.2 -termo de referencia. "Os equipamentos deverão ter placa de identificação, tipo, classe metrológica, indicando o nome do fabricante, modelo da carcaça, número de série, modelo, vazão mínima, vazão nominal, diâmetro nominal. "

Respostas: Essas identificações do item 4.2, exceto o número de série que fica na carcaça, deverão constar no visor da relojoaria.

Em, 03 de agosto de 2015.

Rosalva Medeiros Aleluia de Barros
Pregoeira