



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

Questionamentos feitos por licitante interessado no Pregão Eletrônico 18/2013,

- 1) - Favor nos informar quais são as peças dos barriletes e conexões que devemos fornecer, enviar também os desenhos de instalação com lista de peças a serem fornecidas.
- 2) - Favor nos enviar as especificações da Subestação elétrica 250 kVA.
- 3) - Estamos entendendo que podemos fornecer conjunto motobomba de múltiplos estágios, favor confirmar.
- 4) - Favor nos informar qual será o escopo de fornecimento dos serviços de montagem, assim como a lista de peças a serem fornecidas.
- 5) - A montagem do conjunto motobomba, a instalação da subestação e painéis elétricos será por conta do fornecedor ?
- 6) - A interligação elétrica da subestação, dois painéis e dos motores elétricos serão por conta da contratada, caso afirmativo favor nos fornecer as distâncias e de preferência os desenhos que indique a posição dos equipamentos.
- 7) - Estamos entendendo que não haverá necessidade de substituição e desmontagem dos equipamentos existentes, pois esta será uma instalação nova e não há nenhum equipamento instalado, favor confirmar.
- 8) - Estamos entendendo que para o fornecimento dos equipamentos o prazo de entrega mínimo será de 120 dias e 60 dias para montagem dos mesmos, portanto muito superior ao solicitado no edital que é 30 dias, sendo assim será aceito o prazo de 120 dias e 60 dias para montagem, favor confirmar.



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

EM ATENÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS ACIMA POR LICITANTE INTERESSADOS ESCLARECEMOS O QUE SEGUE:

Resp. aos itens: 1 e 2: A concepção de montagem, posicionamento, e fornecimento e instalação de peças fica à critério da Contratada, visto que cada fabricante possui particularidades.

Resp. aos itens 2 e 5: A montagem do conjunto motobomba, a instalação da subestação e painéis elétricos será por conta do fornecedor.

Resp. aos itens 3 e 4: O modelo proposto para a montagem, segundo as plantas anexas ao edital, é o modelo de concepção sugerido pela CASAL, e considerado ideal. Cada fabricante deve adaptar os seus equipamentos à esta concepção. Por isso as peças e conexões para o barrilete devem seguir as demandas dos conjuntos elevatórios de cada fabricante.

Resp. ao item 6: A interligação elétrica da subestação com a rede de alta está contida em outro contrato, no entanto a interligação dos dois painéis e dos motores elétricos serão por conta da contratada. A concepção depende do sistema adotado, ou seja, a carga da Contratada.

Resp. ao item 7: Não haverá substituição, reparo ou desmontagem de nenhum equipamento existente. Trata-se de um novo sistema. Fica a critério do fabricante desde que atenda a vazão e altura monométrica.

Resp. ao item 8: O prazo pra entrega do objeto é de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço, conforme previsto nos itens 14.2 e 14.5 do Edital, no Cronograma Físico Financeiro, e no item 7 do Termo de Referência.

Destacamos que este prazo também está previsto na cláusula sexta da minuta do Contrato.

Por fim, salientamos que prazo de entrega/execução é diferente do prazo de vigência do Contrato.

Em, 09 de outubro de 2013.

Rosalva Medeiros Aleluia de Barros
Pregoeira