



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

**RESPOSTA QUESTIONAMENTO FEITO POR LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 03/2018-CASAL**

**OBJETO: LOTE 02: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VÁLVULA BORBOLETA – EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI**

**QUESTIONAMENTOS:**

Será aceito válvula borboleta Bi-excêntrica com junta de vedação em poliuretano fixado ao corpo por anel de aperto em ferro fundido nodular, e sede de vedação em aço inox depositada no disco por processo de metalização?

**Resp.: NÃO**

Solicitamos informar a voltagem do atuador elétrico, 220 V?

**Resp.: 220 V.**

Em, 09 de novembro de 2018.

  
Ilma Amaral Almeida

Pregoeira da Comissão de Licitação em Exercício