



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

Questionamentos feitos por licitante interessado no Pregão Eletrônico 18/2013,

Pregão Eletrônico n. 18/2013

- 1) - Qual a quantidade de barriletes?
- 2) - As bombas ficarão instaladas onde?
- 3) - Conexões a quantidade de conexões, distância, iremos fornecer a tubulação se sim qual a polegada?
- 4) - Todas as partes civis que compõem o objeto serão executadas por qual empresa o contratante ou o contratado?
- 5) - O transformador, a rede que alimentará o primário bem como o secundário do trafo aos painéis e dos painéis as bombas será executada e previsto o fornecimento de materiais para tal?

EM ATENÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS ACIMA POR LICITANTE INTERESSADO ESCLARECEMOS O QUE SEGUE:

- 1) Serão instalados dois conjuntos moto-bombas interligados, conforme a forma de execução de cada fabricante. Em anexo, encontram-se croquis que ilustram a forma de captação no canal do Sertão proposta pela CASAL. Cada fabricante deve apresentar sua proposta de configuração.
- 2) A sugestão do projeto é de que as bombas sejam do tipo Anfíbias e sejam acopladas aos barriletes e funcionem imersas.
- 3) A quantidade de conexões, bem como as distâncias, dependem da proposta de cada fornecedor dependendo do tipo de bombas (submersas, centrífuga de eixo horizontal, anfíbias...). As tubulações serão fornecidas e instaladas pela empresa contratada, e seus respectivo diâmetros se adequarão ao tipo de captação adotada.
- 4) As obras civis e interligações ao Sistema existente serão realizadas por outro contrato.
- 5) A Aquisição e Implantação da Subestação está inclusa neste



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

contrato, bem como a interligações do Trafo aos circuitos de comando e aos motores dos conjuntos. No entanto, há a dependência total da proposta de captação de cada fabricante para o Canal do Sertão. Recomenda-se as informações inseridas no Edital. Os materiais e peças para tais interligações estão inclusas nos preços da planilha orçamentária anexa ao Edital do certame.

Aproveitamos o ensejo para enviar 03 (três) anexos com plantas. Informamos que as mesas estarão disponíveis no site da CASAL e do Banco do Brasil.

Maceio, 11 de outubro de 2013

Atenciosamente

A Pregoeira

Casal