



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

RESPOSTA PEDIDOS DE QUESTIONAMENTOS FEITOS POR LICITANTES INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02;2016-CASAL.

OBJETO: POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DISTRIBUIDO NOS SEGUINTE LOTES:

**LOTE 01 - CONEXÕES EM PVC. LOTE 02 – PEAD; LOTE 03 - ADESIVO E FITA; LOTE 04 - TUBOS EM PVC
LOTE 04 - TUBOS EM PVC ; LOTE 05 - TUBOS EM PVC DN 140 E DN 180; LOTE 06 - CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO ; LOTE 07 - REGISTRO GAVETA FEFO**

1) - O LOTE 06 CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO.

DO ITEM 01 AO 16 - ABRAÇADEIRAS DE FERRO FUNDIDO.

Onde no **Lote 02** - Conexões em PEAD, uma abraçadeira de 50 mm x 3/4 o preço de compra e de R\$ 11,16 e de ferro com a mesma bitola e de R\$ 9,07.

RESPOSTA: Os valores estão corretos com base na pesquisa de mercado.;

2) Lote 06, referente aos Itens 01 ao 16. (Abraçadeira F°F° p/FE e Abraçadeira F°F° p/PVC)

O descritivo está muito resumido e não conseguimos identificar, qual o modelo desta Abraçadeira.

Seria de grande valia mais informações. Por exemplo : É abraçadeira "BIPARTIDA" ? É abraçadeira fabricada em Ferro Fundido ? É abraçadeira ajustável com dois parafusos ? É abraçadeira de Rosca sem Fim (RSF) ?-

RESPOSTA: Os parafusos deverão ser fornecidos com no mínimo de 50% da rosca da medida desejada.

Ex: ABRAÇADEIRA F°F° P/FE 150MM X 3/4 (parafuso com rosca mínima de 75 mm).

Para o questionamento em relação a nomenclatura, ABRAÇADEIRA também é conhecida como COLAR DE TOMADA, foto constante no Anexo I.

3) Poderia passar a especificação completa do item abaixo?

Lote 1

103	400	Un	TORNEIRA DE VAZAR PEAD DE 3/4"
-----	-----	----	--------------------------------

Não conseguimos ter entendimento do que trata o mesmo.

RESPOSTA: LOTE 02 - PEAD

Item 3 - TORNEIRA DE VAZAR PEAD DE 3/4"

ALTERAÇÃO: TORNEIRA DE VAZAR PEAD DE 3/4".

PARA: TORNEIRA PEAD DE 3/4" (foto constante do Anexo II).



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

- 4)** Se para a Comprovação exigida na **alínea “ b” do Subitem 7.1.3 – Qualificação Técnica** poderá ser apresentado o Atestado de Qualificação emitido pela ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento

RESPOSTA: Solicitamos considerar o seguinte texto para a alínea “b” do subitem 7.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. O texto da seguinte forma:

7.1.3.

a)

b) A contratada deve comprovar que tem credibilidade no mercado nacional como fornecedora dos produtos contratados

Casal



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

ANEXO I
ABRAÇADEIRA





ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

ANEXO II
TORNEIRA PEAD



Maceió, 07 de março de 2016.

Rosalva Medeiros Aleluia de Barros
Pregoeira/CASAL