



## COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

### ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012 – CASAL

**Objeto:** Contratação dos serviços de recuperação de 02 (dois) filtros ascendentes CL II 450, marca HENFIBRA, da estação de tratamento de água de Palmeira dos Índios, Alagoas conforme especificado no Termo de Referência, neste Edital e mediante condições contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 3.555/2000, Decreto 3.784/2001, Lei Complementar n.º 123/06, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98.

Em atendimento a esclarecimento feito por licitante, quanto a necessidade de utilização do Meio Filtrante de origem marinha como recomenda o fabricante dos filtros a serem recuperados.

A HEMFIBRA enviou o seguinte esclarecimento:

*Todos os filtros para tratamento de água das tecnologias ETAFIBER (ETA de ciclo completo), CLARIFIBER (ETA de filtração direta), FLOTIBER (ETA de flotofiltração a ar dissolvido) tem o Meio Filtrante composto por areia de origem marinha.*

De forma que a recomendação é que há a necessidade da utilização de Areia de origem marinha (Meio Filtrante), tendo em vista que na sua composição não existe a presença de produtos contaminantes tais como: MICA, MATERIAL ORGÂNICO, ARGILA, entre outros.

Atenciosamente  
A Pregoeira/CASAL