



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 10 – LICITAÇÃO CASAL Nº 02/2020 – PRESENCIAL

OBJETO:

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços no município de Rio Largo: implantação de captação flutuante numa barragem existente denominada Canoas e implantação de adutora de água bruta da captação até a nova Estação de Tratamento de Água – ETA, na Mata do Rolo, no Município de Rio Largo/AL.

QUESTIONAMENTOS:

1. Sobre as bombas:
 - Tipo da montagem (submersa, horizontal, vertical, etc)
 - Peso
 - Dimensões (catálogo)
2. Como será o recalque:
 - Distância da margem
 - Existência de válvula de pé
3. Sobre o local da instalação:
 - O local da instalação oscila o nível? (qual a variação?)
 - Existe correnteza?
 - Existe circulação de barcos?
 - O local é isolado para pessoas? (Acesso restrito).

RESPOSTAS:

O corpo técnico informa que:

1. A montagem será inclinada, o peso e as dimensões variam de acordo com o fabricante;
2. A distância até a margem será de 25 metros e não existe válvula de pé;
3. O local de instalação oscila o nível e a variação é de, no máximo, 0,5 metro. Não existe correnteza. Não existe circulação de barcos. O local é isolado para pessoas, mas não tem acesso restrito.

Permanecem inalterados o dia, o horário e o local da licitação.

Maceió, 12 de Março de 2020.

Atenciosamente,


Adely Meireles

Assessora da ASLIC/CASAL