



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2016-CASAL

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por empresa interessada em participar da Tomada de Preços nº 16/2016, o edital tem como objeto a contratação de empresa engenharia civil especializada, para execução de serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água do Povoado São José, no âmbito da Unidade de Negócio do Sertão, Município de Delmiro Gouveia, Alagoas.

Pedidos de esclarecimento:

Referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2016, solicita-se esclarecimento a respeito do diâmetro da tubulação da rede a ser implantada.

Na página 18 do edital, item "REDE ATUAL X REDE NOVA", consta: "O que foi projetado um diâmetro de 100mm e a rede de distribuição será a existente.", bem como na página 27, anexo II, na planilha item 2.9 consta "Assentamento de tubo de PVC DeFoFo DN 100mm", ambos com a extensão prevista de 600m. Porém, na mesma planilha, página 27, anexo II, no item 3.2 "Tubo de PVC DeFoFo DN 75mm", o fornecimento previsto para os 600m a serem implantados está com diâmetro de 75mm.

Assim pergunta-se: Como o projeto e o serviço de assentamento especificam diâmetro de 100mm, o fornecimento dos tubos ao invés de ser com diâmetro 75mm não deveriam ser com diâmetro 100mm?

Respostas:

Em resposta temos a informar que onde está escrito " PVC DeFoFo DN 100mm", leia-se de "PVC DeFoFo DN 75mm".

Maceió, 01 de Fevereiro de 2016.

Atenciosamente,


Adely Roberta Meireles de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação