



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-30466 - Fax: (82)3315-3043

**QUESTIONAMENTO DE LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE CONTROLE PARA BOMBA AUTO OPERADA E 01 (UMA) VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL MÁXIMO, PARA ATENDER A UNIDADE DE NEGOCIO DO AGRESTE – UNAG.**

**QUESTIONAMENTOS:**

**Pergunta 1)** Qual a pressão de trabalho das válvulas, precisamos definir a norma de furação dos flanges e a Solenóide adequada.

**Resposta:** Classe de pressão de operação PN16 para todas as válvulas.

**Pergunta 2)** Qual a tensão da Solenóide, 110 V ou 220v?

**Resposta:** 220V

**Pergunta 3)** Entendemos que o circuito hidráulico (tubing, conexões, filtro e esfera) devem ser em aço inox. Está correto nosso entendimento?

**Resposta:** Sim.

**Pergunta 4)** Será aceito circuito hidráulico com tubing em cobre e conexões em latão ? Este circuito é utilizado na maioria dos fornecimentos para empresas de saneamento.

**Resposta:** Não, o material deverá ser aço inox.

**Pergunta 5)** Item 1.5, Será aceita bóia em plástico para controle do nível máximo ? Este material é utilizado em 99% das empresas de saneamento e tem um custo bem menor do que a bóia em aço inox.

**Resposta:** Não, o material deverá ser aço inox.

Maceió, 01 de junho de 2016.

*Ilma Amaral*  
Ilma Amaral Almeida  
Pregoeira/CPL/CASAL