



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 – TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016-CASAL.

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da Tomada de Preços nº 05/2016, o edital tem como objeto a contratação de empresa de engenharia civil especializada, para serviços de extensão e ampliação de redes de distribuição de água no âmbito da Unidade de Negócio do Benedito Bentes – Maceió/Alagoas.

Pedidos de esclarecimento:

Vimos por meio desta fazer os seguintes questionamentos alusivos a planilha orçamentária:

1) Por que ao aplicarmos o BDI de 16,80% no fornecimento de tubos e conexões de acordo com os código “ ORSE abril/2016” fornecidos pela Casal, encontramos valores unitários superiores aos apresentados na planilha orçamentária? Por exemplo, de acordo com o código ORSE 5828-abril/2016, o tubo PVC PBA JE classe 12 DN 100mm custa R\$ 31,77/m , com o BDI de 16,80 passa a ser de R\$ 37,34/m, ou seja 37,71% superior ao da planilha que é de R\$ 26,92/m;

Resposta: A Planilha está datada de Abril/2016, quando foi elaborada a base de dados utilizada foi a de Fevereiro/2016 - insumos, sendo assim confere o valor se utilizar a mesma base de dados.

2) O custo do metro cúbico do reaterro apiloado mecanicamente profundidade até 1,50 m é de R\$ 10,88(93375/SINAPI ABRIL 2016), com o BDI de 26,44% passa a ser de R\$ 13,75 e não de R\$ 8,09 apresentado na planilha

Resposta: Na Planilha consta o código SINAPI 79488 (FEV/2016) - Reaterro apiloado mecanicamente e não esse código que está acima exposto.

3) A sondagem a trado de código 00001 do edital não atende a finalidade pretendida que é encontrar redes de água. As sondagens que atendem a essa finalidade são as de códigos 05105, 05108,05106 e 05107, todas do ORSE.

Resposta: Tecnicamente essa sondagem atende ao que se requer (descobrir onde esta a rede de água), porém a sugestão do licitante também é aplicável, trate-se apenas de uma escolha de qual prefere usar.

Maceió, 08 de Julho de 2016.

Atenciosamente,


Adely Roberta Meireles de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação