

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 04/2024 - LRE/CASAL
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 04/2024 - LRE/CASAL**, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para locação de conjunto de geradores de cloro, fornecimento do produto químico para gerar a solução, prestação de serviço de dosagem da solução, instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, como também adequações civis necessárias para instalação dos equipamentos, conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ESCLARECIMENTOS:

1. Atualmente nas estações onde estão sendo solicitados os geradores de cloro, o sistema de dosagem e desinfecção é feito através de cilindros de cloro gás, correto?

R. Em consulta ao corpo técnico da CASAL, obtivemos a seguinte resposta: algumas estações usam geradores de cloro, outras geradores de cloro com outro reforço na dosagem (tricloro ou dicloro na pré-cloração) e outras utilizam cloro gás, de forma que todas necessitam adequações civis entre outros investimentos para serem adequadas para os geradores de cloro. Para maiores esclarecimentos, sugerimos uma visita técnica, agendada previamente, aos locais mencionados, conforme citado no item 12 do Edital, a equipe técnica da CASAL encontra-se a disposição.

Assim sendo, ficam mantidos o dia e horário da licitação, que foi transferida para 04/06/2024.

Maceió, 13 de maio de 2024.

Atenciosamente,

Suely da Costa Barbosa Pedrosa

Pregoeira da ASLIC/CASAL

Dayselanea Correia de Oliveira Silva

Assessora da ASLIC/CASAL