



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017-CASAL

Respostas ao pedido de esclarecimento feito por empresa interessada em participar da Tomada de Preços nº 04/2017, o edital tem como objeto a contratação de empresa de engenharia civil, para execução de obras e serviços de implantação de sistema de rede coletora de esgoto, recuperação da rede coletora existente no Conjunto Adélia Lira, recuperação das estruturas físicas de quatro Estações Elevatórias de Esgoto de Maragogi/AL.

Pedido de esclarecimento:


Na TP 04/2017 pede na parte qualificação técnica execução de 1500m de tubos DN de 150mm de REDE COLETORA DE ESGOTOS, perguntamos: PODE SER 1500m DN de 150 mm em REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA?

Resposta:

Em resposta temos a informar que não pode ser trocado, visto que a execução dos dois serviços são diferenciadas, havendo dessemelhanças nos assentamentos de tubulações e construção de poços de visita, que na rede de distribuição de água não existe.

Maceió, 03 de Abril de 2017.

Atenciosamente,


Adely Roberta Meireles de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação