



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 54/2019 – LRE – 2ª CHAMADA – CASAL**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01**

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 54/2019 – LRE – 2ª CHAMADA - CASAL**, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada de engenharia para executar serviços para reforma na Estação de Tratamento de Água no município de Colônia Leopoldina/AL, conforme descrição no **ANEXO I - PROJETO EXECUTIVO**.

**ESCLARECIMENTOS:**

1) A respeito dos módulos plásticos de decantação mencionados no edital, tendo em vista que nossos módulos atendem as principais especificações ali estabelecidas, a saber, quanto ao perfil da lamela, que é do tipo seção retangular 50mmx90mm; com espessura de 1,5 mm; modo de fixação de encaixe seco, modelo macho e fêmea e ângulo de inclinação (60º); pleiteamos que o material que utilizamos na sua fabricação, -inclusos os pinos de fixação-, o Polipropileno (PP), também seja aceito, uma vez que se trata de um conjunto estruturado rígido. Em caso positivo, questionamos ainda se será aceito tanto o Polipropileno virgem quanto o recuperado.

**Resposta:** Em consulta ao corpo técnico, informamos que o Polipropileno recuperado, tem rugosidade e resistência similar ao PVC, portanto, é permitido a utilização do mesmo.

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 11 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

*Dayselanea Correia de O. Silva*  
Dayselanea Correia de Oliveira Silva  
Pregoeira/ASLIC/CASAL

*Adely Meireles*  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Autoridade Competente e Assessora da ASLIC/CASAL