



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

Prot. 2.033/2017
CI Nº 30/2017-SUPALM

RESP ESCLARECIMENTO Nº 06

RESPOSTA PARA LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2017 – CASAL.

OBJETO: A POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO COM PVC DE DIVERSOS DIÂMETROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISTRIBUÍDOS EM 08 (OITO) LOTES: LOTE 01 – CONEXÕES EM PVC; LOTE 02 – PEAD; LOTE 03 – ADESIVO E FITA; LOTE 04 – TUBOS EM PVC; LOTE 05 – TUBOS EM PVC DN 140 E DN 180; LOTE 06 – CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO; LOTE 07 – REGISTRO GAVETA FEFO E LOTE 08 – LUVA DE CORRER FEFO JM.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

Referente ao **LOTE 02 – PEAD**, nos informar a correta descrição dos itens abaixo, para que possamos cotar o item correto.

1. No item 1. Abraçadeira PEAD p/ PVC DN 50mm x ¾". O diâmetro externo é de 60 mm ou 63 mm?
Resposta: O diâmetro é 60mm pois a abraçadeira é para tubo PVC.
2. No item 2. Abraçadeira PEAD PVC DN 75mm x ¾". O diâmetro externo é de 75 mm ou de 85 mm?
Resposta: O diâmetro é 85mm pois a abraçadeira é para tubo PVC.
3. No item 5. Torneira de vazar PEAD de ¾". Que torneira seria essa? Torneira preta comum?
Resposta: Torneira de jardim preta.
4. No item 6. Tubo de PEAD 1/2" 20mm azul mts . Seria tubo 20 mm PN 10 parede de 2,3 mm?
Resposta: Sim, tubo de 20 mm PN 10 parede de 2,3 mm.
5. No item 7. Tubo PEAD 1" 32mm. Qual PN?
Resposta: PN 10
6. No item 8. Tubo PEAD 3/4" 25mm. Qual PN ?
Resposta: PN 10

Maceió, 17 de julho de 2017.

Atenciosamente.


Adenylde Cavalcante Rocha Silva
Pregoeira – CPL/CASAL