



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-30466 - Fax: (82)3315-3043

QUESTIONAMENTO DE LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE CONTROLE PARA BOMBA AUTO OPERADA E 01 (UMA) VÁVULA DE CONTROLE DE NÍVEL MÁXIMO, PARA ATENDER A UNIDADE DE NEGOCIO DO AGRESTE – UNAG.


QUESTIONAMENTO:

- 1) Qual o PN do flange a ser adotado para os itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, uma vez que, no edital consta PN10/16/25?

RESPOSTA:

- 1) A classe de pressão de operacionalização de todas as válvulas é **PN16**.

Maceió, 01 de junho de 2016.


Ilma Amaral Almeida
Pregoeira/CPL/CASAL

Casal