



# INSTRUÇÃO DE PROCESSO

N° C.I. / PROCESSO ci

N° PROTOCOLO:

N° FOLHA:

**PREGÃO ELETRÔNICO 21/2013.**

**RESPOSTA QUESTIONAMENTO.**

1 – No item 02 favor informar se será aceito rendimento de bomba de 67%, para o ponto de operação especificado?

RESP.: O Mínimo aceitável é 65%

Em, 06 de dezembro de 2013.

Rosalva Medeiros Aleluia de Barros  
Pregoeira