



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Prot. 3.762/2015

**2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015.**

O edital Pregão Presencial Nº 12/2015-CASAL, tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recondicionamento e rebobinamento de um motor de indução trifásico de eixo vertical, da marca VILLARES de 1450 CV, 4160 V, instalado na EEABC de Pão de Açúcar/AL.

**Considerações e solicitação de esclarecimento de licitante:**

- No Item 4.3.3 requer a realização de Testes de Parâmetros em Vazio e com Carga
- Sendo o motor em questão de construção vertical e conseqüentemente utilizando rolamento de encosto axial, o mesmo não possibilita seu funcionamento em posição outra que não seja o de sua forma construtiva. (vertical)
- Assim, a aplicação de carga deve ser efetuada em dinamômetro especial, pois a forma construtiva convencional é para funcionamento em posição horizontal.
- Uma alternativa seria a simulação de carga através de utilização de dupla frequência, porém trata-se de uma “simulação” para avaliação da elevação de temperatura do bobinado do motor quando em funcionamento, e não efetivamente a aplicação de carga como requer o item 4.3.3
- Desta forma, contemplar o requisito do item 4.3.3 significa limitar a participação no referido Pregão Presencial a raríssimas empresas, em razão da aplicação ser específica e limitada em quantidade de motores em uso no território nacional, não justificando assim o investimento em equipamentos especiais de teste.
- Não se tratando apenas do princípio da isonomia, mas também do interesse público da administração em promover a ampla participação de empresas capacitadas, **pelo exposto, solicitamos a retirada do termo “com carga” do referido item e demais referências do Projeto Básico desta licitação.**

**Resposta:** Após avaliar o questionamento chegamos a conclusão que não há necessidade de adiamento ou adequação das exigências do edital.

O referido teste pode ser executado nas instalações da Estação Elevatória de Água Bruta Captação de Pão de Açúcar, onde o motor estará operando após o reparo. Assim, não há dificuldade maior para uma empresa ou outra realizar o teste, estando preservado o princípio da isonomia.

**Rafael da Silva Rodriguez - mat: 2954**  
**Engº Eletricista - 021.021.606-9**  
**Supervisor de Manutenção Elétrica**  
**SUPMAE/GEMEM/CASAL**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Diante do parecer técnico acima, a Pregoeira decide manter a data, hora e local da realização do certame, contido no Edital publicado no site da CASAL e no Diário Oficial do Estado edição do dia 04 de setembro de 2015, previsto para o dia 22 de setembro de 2015, as 09:00 horas, na sala de licitações da CASAL, situada a Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, Maceió/Alagoas.

***Adenylde Cavalcante Rocha Silva***  
***Pregoeira***

The logo for CASAL (Companhia de Saneamento de Alagoas) features a stylized blue water drop shape above the word "Casal" in a large, light blue, sans-serif font.

Casal